COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
GUALTIERO GHIRARDI
422
PARMA

ALBAFRIGOR srl
Impianti frigoriferi industriali

via Dell'Alpo 27 – 37138 – VERONA
Tel. +39 045 8203950 – 8203955

SISTEMIELETTRICI SRL
PROGETTI - AUTOMAZIONE - IMPIANTI

Via G. Di Vittorio 7 – 43013 – LANGHIRANO – Parma
Tel. +39 0521 853595 – Fax +39 0521 861327
www.sistemielettrici.it

COMMITTENTE
RATTO G.B. & Fratelli srl

COMMESSA
PIATTAFORMA LOGISTICA DI BOLZANETO

TITOLO
CABINA DI TRASFORMAZIONE – IMPIANTI AUSILIARI E DI TERRA

					data	firme	PROGETTO	201109
				diseg.	15/09/2011	S.U.		
				visto			DISEGNO	11065
				appr.				
				TAVOLA			MATRICOLA	fg.
								t.fg. 3
rev.	revisione	data	firme	sost. da			sost. il	origine

TITOLO E INDICE DEI FOGLI

DISEGNO NUMERO	FOGLIO	REV.	DENOMINAZIONE
11065	01	0	TITOLO E INDICE DEI FOGLI
11065	02	0	VISTA PROSPETTI CABINA - VISTA IN PIANTA - FORI PAVIMENTO
11065	03	0	IMPIANTI AUSILIARI INTERNI - IMPIANTO DI MESSA A TERRA INTERNO/ESTERNO

REV.	DATA	COMP.	DESCRIZIONE MODIFICA	APPROV.

C.O. N° 11065

CLIENTE ALBAFRIGOR srl

IMPIANTO RATTO G.B. & F.lli

OGGETTO CABINA DI TRASFORMAZIONE - IMPIANTI AUSILIARI E DI TERRA

CARATTERISTICHE DELLA CABINA
DATI GENERALI

LUNGHEZZA mm : 3500	ALTEZZA mm : 2600	PROFONDITA' mm : 2460
FONDAZIONE : ☐	IMPIANTO DI TERRA INTERNO : ☒	IMPIANTO DI TERRA ESTERNO : ☒
IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNO : ☒	IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA : ☒	IMPIANTO PRESE DI SERVIZIO : ☒
PULSANTE DI EMERGENZA : ☒	TONALITA' VERNICIATURA STANDARD	
KIT ACESSRI STANDARD :	ESTINTORE A POLVERI 5Kg: ☒	TAPPETO ISOLANTE 30kV : ☒
	LAMPADA DI EMERGENZA PORTATILE : ☒	GUANTI ISOLANTI 20kV : ☒
	SET DI CARTELLI AMMONITORI : ☒	

RIFERIMENTI PER COLLAUDO - SPEDIZIONE - CONSEGNA

CONSEGNA :	
INSTALLAZIONE :	COMPRESA
PRIMO AVVIAMENTO :	ESCLUSO
NOTE AVVERTENZE	IN FORNITURA - Impianto di illuminazione interna - Impianto di illuminazione di emergenza - Impianto pulsante di emergenza fuori porta - Impianto di terra interno - Terna di cavi MT completi di terminali per interno per collegamento trasformatore - Set Cavi B.T. per collegamento trafo 2x(3x1x240)+1x240xN+PE - Kit accessori standard (tappeto,estintore,lampada portatile, guanti, ecc.)

SISTEMIELETTRICI SRL
PROGETTI - AUTOMAZIONE - IMPIANTI

Data	Progettato da	Approvato da	
15/09/2011	S.U.		
	Disegno n° 11065	Foglio/Fogli 01/03	Revisione 0

PROSPETTI CABINA

FRONTE



FIANCO SX



RETRO



FIANCO DX



VISTA IN PIANTA
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE



FORI PAVIMENTO



Rev.	Data	Compilato da		Approvato

SISTEMIELETTRICI SRL
PROGETTI - AUTOMAZIONE - IMPIANTI

Data	Progettato da	Approvato da	
15/09/2011	S.U.		
	Disegno n° 11065	Foglio/Fogli 02 / 03	Rev. 0

IMPIANTI AUSILIARI INTERNI



PRESA 2x16T IP65

INTERRUTTORE STAGNO

PULSANTE DI EMERGENZA

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

PLAFONIERA A LAMPADA FLUORESCENTE

PLAFONIERA A LAMPADA FLUORESCENTE CON ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA

1. CARTELLO INDICATORE : – NORME DI PRIMO SOCCORSO
2. CARTELLO INDICATORE : – PERICOLO DI MORTE ; TENSIONE 20kV
3. CARTELLO INDICATORE : – CABINA ELETTRICA
4. CARTELLO INDICATORE : – NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI – DIVIETO DI ACCESSO
5. ESTINTORE 5kg
6. TAPPETO ISOLANTE
7. LAMPADA PORTATILE DI EMERGENZA
8. GUANTI ISOLANTI 20kV

IMPIANTO DI TERRA INTERNO/ESTERNO



NODO DI TERRA – PIATTO RAME 60x5mm SBIANCATO FISSATO ALLA MURATURA SU SUPPORTI ISOLANTI E DOTATO DI CALOTTA DI PROTEZIONE IN PLEX TRASPARENTE.



CONTRASSEGNO CON SCRITTA INDELEBILE
IDENTIFICAZIONE CONDUTTORE

Rev.	Data	Compilato da		Approvato

SISTEMIELETTRICI SRL
PROGETTI - AUTOMAZIONE - IMPIANTI

Data	Progettato da	Approvato da	
15/09/2011	S.U.		
	Disegno n° 11065	Foglio/Fogli 03/03	Rev. 0